

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Курской области**  
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(305000, г. Курск, ул. К-Маркса д.81, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Льгову, Льговскому и Коньшевскому районам**  
(307750, г. Льгов, ул. Комсомольская, 41, тел. 2-29-06 факс 2-29-06)

**Предписание N 105/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю муниципального казенного учреждения дополнительного образования  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
**«Коньшевский Дом детского творчества»**

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Льгова, Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору И.В. Гончарова № 105 от «28» октября 2019 года, ст.ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» декабря 2019 года по 13 ч. 00 мин. «13» декабря 2019 года проведена **плановая, выездная проверка**

государственным инспектором города Льгова, Льговского и Коньшевского районов по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

пожарному надзору Зайцевой Ксенией Андреевной, территории, здания, помещений муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Коньшевский Дом детского творчества»,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: Курская область, п. Коньшевка, ул. Школьная, д.8 «В»

совместно с педагогом дополнительного образования МКУДО «Коньшевский ДДТ» Быковой Юлией Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании МКУДО «Коньшевский ДДТ» приемно-контрольный прибор не защищен от несанкционированного доступа.	Основание п. 12.48. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	20.07.2020 г.	
2.	Помещения коридора, ведущего к помещению котельной, два помещения тех. служащих, расположенных в левом крыле 1-го этажа здания и помещения: костюмерной, кладовой, помещение для переодевания детей, помещение коридора и холодной пристройки, расположенных	Пункт 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	20.07.2020 г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения и (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
	в правом крыле 1-го этажа здания МКУДО «Конышевский ДДТ» оборудовать (защитить) системой автоматической пожарной сигнализации.			
3.	Помещение кладовой (возле блока АСПС), расположенной на 1-ом этаже здания МКУДО «Конышевский ДДТ» оборудовать (защитить) системой автоматической пожарной сигнализации.	Пункт 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	20.07.2020 г.	
4.	Под лестничным маршем в правом крыле 1-го этажа МКУДО «Конышевский ДДТ», демонтировать подсобное помещение, и освободить от вещей, мебели и других горючих материалов.	Подпункт к) пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	20.07.2020 г.	
5.	В помещениях тех.служащих в левом крыле 1-го этажа, а так же в подсобном помещении, расположенном под лестничным маршем МКУДО «Конышевский ДДТ» эксплуатирующиеся светильники оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Подпункт в) пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	20.07.2020 г.	
6.	До установить пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации, с соблюдением расстояний между ними, в коридоре 2-го этажа, а так же в актовом зале, расположенном на первом этаже здания МКУДО «Конышевский ДДТ».	Пункт 13.4.1, таблица 13.3 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	20.07.2020 г.	
7.	В защищаемых помещениях в правом крыле 1-го этажа здания МКУДО «Конышевский ДДТ» (в подсобных помещениях, помещениях для переодевания детей) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума.	Пункт 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	20.07.2020 г.	
8.	Руководителю организации МКУДО «Конышевский ДДТ» обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Пункт 64 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	20.07.2020 г.	
9.	Над дверью эвакуационного выхода, ведущего непосредственно на улицу, на первом этаже в холодной пристройке МКУДО «Конышевский ДДТ», разместить световой оповещатель «Выход».	Основание пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) Пункт 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	20.07.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Льгова,

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору

Зайцева Ксения Андреевна

«17» декабря 2019 года



Предписание для исполнения получил:

Киреева Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  
должность руководителя, иного должностного лица или

директор МКУДО «Коньшевский Дом детского творчества»

уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

«17» декабря 2019 года

Киреева  
(подпись)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**

**(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)**